

Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej
w Wadowicach Górnych
Przebendów 44
39-308 Wadowice Górne

Wadowice Górne dnia 22.07.2010r

-Wykonawcy-

Dotyczy : zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą :
**Budowa zasilania awaryjnego wodociągu dla Gminy Wadowice Górne oraz
budowa odcinka sieci wodociągowej DN 225 w Woli Wadowskiej**

Niniejszym zamieszczamy treść zapytania do specyfikacji jakie wpłynęło do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 21.07.2010 r „Pytający” na podstawie art. 38 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwraca się z następującymi zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę zasilania awaryjnego wodociągu dla Gminy Wadowice Górne oraz budowa odcinka sieci wodociągowej DN 225 w Woli Wadowskiej”:

Przedmiar robót „Budowa zasilania awaryjnego wodociągu dla gminy Wadowice Górne:

1. Zgodnie z projektem budowlanym do wbudowania jest 12 zasuw dn 150 mm, w tym jedna z napędem elektrycznym, a w przedmiarze robót łącznie jest 21 zasuw (poz. 8 – 7 kpl., poz. 24 – 7 kpl., poz. 34 – 7 kpl), w tym 7 z napędem elektrycznym. Proszę o podanie jaką ilość należy przyjąć do wyceny i dokonać ewentualnych zmian w przedmiarze robót.
2. Zgodnie z projektem budowlanym zasuwą z napędem elektrycznym ma być zamontowana w studni z polimerobetonu dn 1200 mm, a w

przedmiarze robót (poz. 31) są 2 studnie z polimerobetonu dn 1000.
Proszę o podanie jaką studnię należy przyjąć do wyceny.

3. Zgodnie z projektem budowlanym do wbudowania są 2 zawory zwrotne dn 150 montowane przy wodomierzach, natomiast w przedmiarze robót (poz. 28) przyjęto zamontowanie 7 kpl. zaworów zwrotnych dn 150. Proszę o podanie ile zaworów należy przyjąć do wyceny.
4. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej projektu na zasilanie energetyczne zasowy z napędem elektrycznym.

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia jakie dotarło do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 21.07.2010 r - na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .

Należy przyjąć do wyceny takie ilości (zasów , kpl. zaworów , oraz wielkość studni) jaka jest określona w przedmiarze robót załączonym do specyfikacji .

Wycenę oferty należy opracować dokładnie o załączony przedmiar robót.

Wszystkie oferty będą oceniane pod względem poprawności opracowania kosztorysu ofertowego ze sprawdzeniem określonych pozycji w przedmiarach robót.

Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy oraz **końcowego kosztorysu powykonawczego za wykonane roboty** sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Projekt zasilania energetycznego zasowy z napędem elektrycznym został zamieszczony na stronie internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Wadowicach Górnych

Marian Żmuda