

Wadowice Górne, 22 sierpnia 2018

UG.IR.271.3.3.2018.AK

GMINA WADOWICE GÓRNE
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116
NIP 8172175250 REGON 851661234

- Wykonawcy -

Dotyczy: Zamówienia publicznego p.n. „**Rozbudowa i przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 m.sz./d w miejscowości Izbiska**”

W związku z zapytaniami dotyczącymi SIWZ jakie wpłynęły do Zamawiającego w formie elektronicznej w dniu 20 sierpnia 2018 – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Treść pytania:

1. *W załączonym do SIWZ przedmiarze robót „PRZEDMIAR BUDOWLANKA.PDF” brak pozycji dotyczących prób szczelności dla reaktorów - obiekty 3A i 3B oraz zbiornika magazynowego osadu - obiekt 6.*

Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia prosimy o informację czy próby szczelności w/w obiektów wchodzi w zakres zamówienia, a jeśli tak to prosimy o udostępnienie dodatkowego przedmiaru robót dla tych czynności.

ODPOWIEDŹ:

Próby szczelności wchodzą w zakres zamówienia – należy je wycenić według kalkulacji własnej.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Kos