

Wadowice Górne , dn. 23.10.2014r.

UG.IR.271.7.2014 WP

- Wykonawcy -

Dotyczy: zadanie pn.

„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych o część z salą widowiskowo - sportową”

W związku z pytaniem dotyczącym SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego - na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984 ,1047 , i 1473 oraz z 2014 r poz. 423 , 768, 811,915 i 1146) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .

Pytanie :

1. Ad poz. 7 przedmiaru - przyjęta podstawa do wyceny uwzględnia jedynie zasypkę z przemieszczeniem gruntu do 10 m , brak zagęszczania zasypki - prosimy o wyjaśnienie , ewentualne dołożenie pozycji na zagęszczanie gruntu zasypowego.

2. Ad poz. 1-8a przedmiaru - beton konstrukcyjny wg projektu winien być przyjęty C20/25 (B-25) a nie jak w opisie przedmiaru B-20 , prosimy o wyjaśnienie i korektę.

Odpowiedź:

Ad. pkt 1 .

Do wyceny pozycji 7 w elemencie 2 (Roboty ziemne) należy przyjąć jak przedstawiono w przedmiarze robót tj. zasypanie z przemieszczaniem gruntu do 10 m .

Zagęszczanie gruntu zasypowego do odpowiedniego stopnia zagęszczenia pod posadzki i odbój budynku będzie uwzględniony w dalszych robotach na przedmiotowej inwestycji .

Ad. pkt.2.

Przy wycenach pozycji 1 do 8a w elemencie 3 (Ławy, stopy i ściany fundamentowe) należy przyjąć beton B-25 zgodnie z dokumentacją techniczną .

Stefan Rysak

**Wójt Gminy
Wadowice Górne**