

Wadowice Górne 17.04.2014r.

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne 116

UG.IR.271.2.2014 FD.

- *Wykonawcy* -

Dotyczy: zadania pn „**Remont drogi gminnej Zabrze-Szkoła-Dziubki Nr 103654 R dz. ewid 282 w Zabrze w km 0*000-1 +370**”

W związku z pytaniem dotyczącym SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego - na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 , 1047 i 1473) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .

Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na następujące pytanie :

1Proszę o określenie rodzaju mieszanek mineralno-bitumicznych na warstwę ścieralną grubość 3 cm. Czy ma to być mieszanka AC 16 S (zgodnie z przedmiarem) czy AC 11 S (zgodnie z dokumentacją projektową)?

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie .

Ad.1.

Zamawiający potwierdza, że na warstwę ścieralną mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm ma być mieszanka AC 11 S zgodnie z dokumentacją projektową.

Stefan Rysak
Wójt Gminy
Wadowice Górne

