

UG.IR .271.1.2017. WP

- Wykonawcy -

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.

**„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Wadowskiej”.**

W związku z pytaniem telefonicznym dotyczącym SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego - na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .

**Treść pytania , które zadano telefonicznie Zamawiającemu :**

„Proszę o podanie informacji dotyczących stolarki okiennej oraz drzwiowej w zakresie współczynnika przenikania ciepła , okuć , koloru oraz rodzaj szyb w sali gimnastycznej”.

**Odpowiedź Zamawiającego do w/w zapytania o wyjaśnienie do SIWZ.**

Układ kwater otwieranych oraz uchylnych wraz z częściami stałymi w poszczególnych rodzajach stolarki pokazano na rys. A.6 projektu budowlanego .

Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego .

Opis stolarki wewnętrznej i zewnętrznej:

- stolarka okienna pcv w kolorze białym, szklona szkłem przezroczystym w zestawie termoizolacyjnym 4/16/4 mm o współczynniku przenikania ciepła  $U < 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}$ ,
- w pomieszczeniu nr 8 przeznaczonym na sale gimnastyczną szklenie okien szybą bezpieczną oraz odporna na uderzenia ( od wewnątrz sali )

Stolarka drzwiowa zewnętrzna pcv w kolorze białym :

- drzwi wejściowe D1 – konstrukcja i szklenie jak okna, drzwi rozwieralne dwuskrzydłowe o skrzydłach niesymetrycznych, skrzydło główne szerokości min 100 cm/ miara przejścia/ ,skrzydło boczne blokowane, drzwi wyposażone w samozamykacz i dwa zamki z wkładką patentową i antywłamaniową, w drzwiach będących na drodze ewakuacji zamontować dźwignię antypaniczną,
  - drzwi zewnętrzne D9 ,D10 pcv pełne, o współczynniku przenikania ciepła  $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,
  - drzwi wewnętrzne D2 wykonać jak drzwi D1 bez ocieplenia,
  - drzwi D8 do pomieszczenia nr 9 pcv pełne ocieplone, bez samozamykacza,
  - drzwi do sal lekcyjnych D11 pcv pełne bez ocieplenia, bez samozamykacza
  - drzwi do szatni pcv pełne, bez samozamykacza ze względu na szerokość przejścia w korytarzu,
  - drzwi do łazienek pcv ,częściowo przeszklone z kratką nawiewną, bez samozamykacza ze względu na zachowanie szerokości przejścia w korytarzu, drzwi do kabin wc systemowe systemu LTT,
  - drzwi D6 do sali gimnastycznej pcv pełne, rozwieralne dwuskrzydłowe o skrzydłach niesymetrycznych , skrzydło główne szerokości 100 cm / miara przejścia / skrzydło boczne blokowane, drzwi wyposażone w samozamykacz,
- Drzwi wyposażone w klamki, szyldy, zamki/ część z wkładką patentową, część łazienkowe/

Prosi się o śledzenie na bieżąco strony internetowej Zamawiającego na której dostępna jest SIWZ, gdyż mogą się pojawiać kolejne pytania dotyczące wyjaśnień do SIWZ, które będą pomocne przy sporządzeniu oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Na stronie Zamawiającego [www.wadowicegorne.pl](http://www.wadowicegorne.pl) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została zamieszczona treść niniejszego wyjaśnienia pod nazwą – „Odpowiedź nr 1 do SIWZ”

*mgr Jerzy Kos*

*Wójt Gminy Wadowice Górne*

