

UG.IR .271.1.2020. WP

- **Wykonawcy** -

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.

**„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamach”**

W związku z pytaniem dotyczącym SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego - na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych - (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .

**Treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej** (e-mail: z dnia 03.03.2020r):

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stropu w innej technologii niż akerman ?

**Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonanie przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz dokumentacją techniczną – w tym stropu typu AKERMAN.

**Pytanie 2.**

Proszę o doprecyzowanie wyposażenia sali gimnastycznej.

Czy bazujemy się głównie na przedmiarze robót ?

**Odpowiedź Zamawiającego.**

Poniżej podajemy pomocne informacje do wyceny wyposażenia sali gimnastycznej.

a) Wyposażenie boiska do koszykówki

Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany .

Profesjonalna, epoksydowa tablica do koszykówki. Wymiary tablicy: 105 x 180 cm. Wykonana z nieprzeźroczystej płyty epoksydowej. Mocowana do ramy metalowej tablicy. Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm.

Obręcz do koszykówki stała wzmocniona. Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm.

b) Wyposażenie boiska do siatkówki.

Komplet słupków stalowych lakierowanych proszkowo , uniwersalnych z płynną regulacją wysokości siatki. Słupki demontowane osadzone w tulejach stalowych z deklek maskującym tuleje słupków.

Słupki wyposażone w mechanizm do naciągania siatki. Siatka poliestrowa Stanowisko sędziowskie zgodnie z opisem w przedmiarze robót.

c) Wyposażenie boiska do piłki ręcznej.

Rama bramki wykonana w całości (naroża bramki spawane na stałe).

Haki mocujące siatkę wykonane z metalu. Wszystkie elementy są cynkowane.

Rama główna wykonana z profilu stalowego 80x80mm, wymiary w świetle 200 x 300 cm. Łuki wykonane z rury stalowej 35 mm.

Głębokość bramki : 100 cm dołem, 80 cm górą.

d) Tablica elektroniczna wyników.

Tablica przeznaczona do obsługi koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

Wymiary: 130 x 85 cm;

Wielkość wyświetlaczy: 15 cm;

Sterowanie bezprzewodowe - z pilota radiowego lub przewodowe z pulpitu;

Sygnal dźwiękowy automatycznie po zakończeniu każdej części gry i meczu;

Funkcje sportowe:

Wyświetlanie czasu gry w trybie START - STOP;

Funkcja szybkiego wybierania czasu gry: 5,10,20,30 min. (narastająco lub malejąco);

Programowanie dowolnego czasu gry (narastająco lub malejąco) w zakresie 1 do 99 min.;

Wyświetlanie trzycyfrowego wyniku;

Wynik w setach;

Część gry (nr seta, połowy itp.);

e) Kotara grodząca z napędem elektrycznym.

Kotara grodząca boisko z polipropylenu w formie ciemnej zasłony na wysokość 2,5 m (tkanina pozwala na wydzielenie i dokładne zasłonięcie tej części sali, na której wykonywane są ćwiczenia) - rozsuwana po całej długości wzdłuż prowadnicy mechanizmem z napędem elektrycznym.

f) Drabinki gimnastyczne.

Drabinki o wymiarach 3 m x 1,8 m. Konstrukcja drewniana.

Na stronie Zamawiającego [www.wadowicegorne.pl](http://www.wadowicegorne.pl) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została zamieszczona treść niniejszego wyjaśnienia pod nazwą – „Odpowiedź nr 3 do SIWZ”

Prosi się o śledzenie na bieżąco strony internetowej Zamawiającego na której dostępna jest SIWZ, gdyż zamieszczane będą odpowiedzi na zadawane pytania do SIWZ, które będą pomocne przy sporządzeniu oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami Zamawiającego.

*mgr Michał Deptuła*

*Wójt Gminy Wadowice Górne*