

**Odpowiedź Nr IV na zapytanie do SIWZ „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice Górne – Przebendów (etap II) i Wadowice Dolne”.**

1. *Czy nowo budowane przepompownie dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice Górne – Przebendów i Wadowice Dolne” mają być wyposażone w system monitoringu GPRS ?*
2. *Czy nowo budowane obiekty mają komunikować się ze stacją bazową bezpośrednio przez sieć GSM w ramach pakietowej transmisji danych GPRS, czy też za pomocą przeglądarki internetowej ?*
3. *Czy nowo budowane obiekty mają być sterowane ze stacji bazowej ?*
4. *Gdzie mają być wysyłane dane z nowo budowanych przepompowni w ramach transmisji GPRS ?*

**ODPOWIEDŹ:**

**Na obecnym etapie zamówienia nie należy uwzględniać systemu powiadamiania.**

1. **Jak w odpowiedzi cz. I (Do jakiego stopnia wyposażenia mają być przepompownie ścieków ( dotyczy automatyki i systemu powiadomienia ?).**

**Z kompletną automatyką, bez powiadamiania.**